

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Технічному регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер):

**Котли опалювальні водогрійні сталеві Житомир-10 моделей:**

КС-Г-007СН, КС-Г-010СН, КС-Г-012СН, КС-Г-015СН, КС-Г-020СН, КС-Г-025СН, КС-Г-030СН

Тип газу - G20

Категорія приладу I<sub>2H</sub>

Тиск подачі газу – 1274Па

Код УКТЗЕД 8403 10 90 20, Код ДКПП 25.21.12-00.00

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК», код ЄДРПОУ 30853412, 12411, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка, вул. Ковальська, 8

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію):

**Котли опалювальні водогрійні сталеві Житомир-10 моделей:**

КС-Г-007СН, КС-Г-010СН, КС-Г-012СН, КС-Г-015СН, КС-Г-020СН, КС-Г-025СН, КС-Г-030СН

Тип газу - G20

Категорія приладу I<sub>2H</sub>

Тиск подачі газу – 1274Па

Код УКТЗЕД 8403 10 90 20, Код ДКПП 25.21.12-00.00

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам:

Технічному регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (ПКМУ від 27.12.2019р. №1184)

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

- з екології та безпеки

ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT) Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

ДСТУ EN 625:2002 Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт.

ДСТУ EN 656:2005/Зміна №1:2015 (EN 656:1999/A1:2006, IDT) Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт

- з електробезпеки:

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD)

ДСТУ EN 60335-2-102:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання (EN 60335-2-102:2016, IDT; IEC 60335-2-102:2004 + A1:2008 + A2:2012, MOD)

- з електромагнітної сумісності:

ДСТУ EN 55014-1:2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT),

ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Нормы. Нормы на эмиссию гармоник тока (для силы входного тока оборудования не более 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT)


ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Підписано від імені та за дорученням  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Спільне українсько-німецьке підприємство  
«АТЕМ-ФРАНК» (ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК»)),  
код ЄДРПОУ 30853412,  
12411, Житомирська обл., Житомирський р-н,  
с. Березівка, вул. Ковальська, 8

2022р.

*(місце та дата видання)*

ТЕР-ТУМАСОВ Артур, Генеральний директор  
*(прізвище, ім'я та по батькові, посада)*



*(підпис)*